



Ref. Certif. No.

CN42241

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Miniature Circuit-breakers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurZhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantZhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.ChinaName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineZhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.
No.2777 West Zhongshan Road, Xiuzhou District, Jiaxing City,
Zhejiang Province, P.R.ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUimp:4kV; Ui:690V;
Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);
In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
; Type of instantaneous tripping current: B,C,D;
TGB3-63:Ics=Icn:6kA; TGB3H-63:Ics:7.5kA,Icn:10kA;
1P,2P,3P,4PTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TENGEN

Model / Type Ref.
Ref. De type

TGB3-63, TGB3H-63

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)**PUBLICATION****EDITION**

IEC 60898-1:2002(1st Edition) + AMD 1:2002 + AMD 2:2003

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

03601-A-17CB0115-S

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: Jan.04,2018

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0042349**